



Вход. № 185
07 2021 г.

МЧС РОССИИ

МАУ ДО ДЮШС № 1

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
г. Горячий Ключ

353290, Краснодарский край,
город Горячий Ключ,
улица Кондратьева, 14

ул. Кириченко, д. 18, г. Горячий Ключ, 353290
телефон: 3-64-29 факс: 3-64-29 (код: 861 59)

06.07.2021 № 264-9-16-10

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 22/36

«06» июля 2021 г.

г. Горячий Ключ ул. Кириченко, 18.

Я, Главный государственный инспектор по пожарному надзору г. Горячий Ключ, начальник ОНД и ПР г. Горячий Ключ УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, подполковник внутренней службы Кераси Александр Аширович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев протокол об административном правонарушении от «28» апреля 2021 г. № 22/36 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ,

в отношении: Муниципального автономного учреждения дополнительного образования муниципального образования город Горячий Ключ «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

юридический адрес: 353290, Краснодарский край, город Горячий Ключ, улица Кондратьева, 14

(Юридический адрес; адрес регистрации)

Установил:

28.04.21.г. в 11 часов 15 минут по адресу: Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Кондратьева, 14, на территории и в помещениях Муниципального автономного учреждения дополнительного образования муниципального образования город Горячий Ключ, допущены нарушения требований норм и правил пожарной безопасности в РФ ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», СП 6.13130.2009, СП 3.13130.2009, ГОСТ Р 53325-2012, СП 5.13130.2009, СП 118.13330.2012, СНиП 31-06-2009

а именно:

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает наличие на каждого дежурного средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. п. 30 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Кабельные линии систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) не выполнены

огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR), Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; п. 4.1 СП 6.13130.2009, п.3.4 СП 3.13130.2009, п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012

Руководитель и работники организации, ответственные за пожарную безопасность, не прошли обучение пожарно-техническому минимуму. п. 3 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), п. 31 Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 654 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

Территория организации не обеспечена источниками наружного противопожарного водоснабжения. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 68

План эвакуации выполнен не в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; ч. 6.2 п. 6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»

Марши и площадки конструкции лестничной клетки не имеют предел огнестойкости не менее R 45 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 21

Данные нарушения в случае возникновения пожара могут привести к гибели людей, уничтожению

(в случае возникновения пожара – что сгорело, повреждено, разобрано по строению, на какой площади, какое

материальных ценностей и т. д.

оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как, размер ущерба)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(указываются номера статей и законодательных актов, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Вам необходимо:

1. Разработать комплекс мероприятий, направленных на устранение и не допущение нарушений требований пожарной безопасности
2. Провести дополнительные занятия с работниками по изучению требований в области пожарной безопасности
3. Провести изучение ответственности предусмотренной Кодексом об административных правонарушениях в РФ за нарушения правил пожарной безопасности РФ.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление и представить подтверждающие документы.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Начальник ОНД и ПР г. Горячий Ключ
подполковник внутренней службы

А.А. Кераси

Представление получил:

дата, должность, подпись

**ОРИГИНАЛ ОТПРАВЛЕН
ПОЧТОЙ 06.07.2021
ОРИГИНАЛ ПОЛУЧИЛ**

(Ф.И.О.)

Представление направлено:

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)